



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
социальной защиты населения  
в МО г.Игород Избербаш»  
Э. М. Ибрагимова  
«06» февраля 2016г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)-**  
**«МКДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад №12»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования (2 раздел)
- 1.2. Адрес объекта 368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул.Буйнакского,112
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2089,2 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5494,8 м
- 1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта 2008г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального 2020г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-Детский сад №12», г.Избербаш, РД, МКДОУ «ЦРР-Детский сад №12»
- Юридический адрес организации (учреждения) 368502, РФ, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул.Буйнакского.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образованием ГО «г.Избербаш»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 368500, Рд, г.Избербаш, пр.Ленина,2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с частичным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; дети)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (80 в день), вместимость, пропускная способность -100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут «Маяковская», Остановка «СОШ № 10.11»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_)

#### 3.3 Вариант организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>Б</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ВНД</u>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-И (К.О.Г), ДУ (С)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И (О.Г), ДУ(С), ВНД</u>

		<u>(К)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (О,Г) ДУ (К,С)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (О,Г) ДУ (С) ВНД</u> <u>(К)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДЧ-И (Г) ДУ (О,С) ВНД</u> <u>(К)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДЧ-И (О,К,Г) ДУ (С)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДЧ-И (О,Г) ДУ</u> <u>(К,С)</u>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О,Г), ДУ (С), ВНД (К):

Нет пандуса с опорными поручнями и защитным козырьком. Дверные проемы суждаются в расширении. Необходимо установить опорные поручни с горизонтальным завершением с двух сторон. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения (отметка уровня входного тамбура выше(5 ступеней – около 0,85 м) отметки подхода(земли)).

Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Расстояние до санитарно-гигиенических помещений менее 3 м (в пределах здания.) В дверных проемах присутствуют пороги. Нет кнопки вызова помощника и автоматически открывающихся дверей. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп.

Необходимо дооборудовать объект специальными средствами для слепых и глухих. Не установлены звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстфононы для посетителей с дефектами слуха.

### 4. Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К - укладка керамогранитной плитки и резинового покрытия С-установка указателей движения высокой контрастности; Г-установка указателей движения информирующих стендов

		О - установка на лестницах средств подъема
2	Вход (входы) в здание	К-установка пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками, расширение дверных проемов, замена дверной коробки с понижением порогов; установка демонтированной двери; О - установка опорных поручней с горизонтальным завершением двух сторон; С-установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка, дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей; установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей; Г-установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	О - установка опорных поручней; С - установка рифленых напольных указателей у входных дверей; Г - установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков К-расширение дверных проемов с устранением порогов и зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К - расширение дверных проемов с устранением порогов; установка кнопки вызова персонала С - дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т.ч. маркировка кабинетов; Г - оборудование текстовыми средствами информации (таблички, стенды, указатели) О - установка опорных поручней и крючков для костылей
5	Санитарно-гигиенические помещения	К - расширение дверных проемов с понижением порогов; установка опорных поручней у унитаза и раковины; обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски; О - замена унитаза на специальный высотой 50 см; установка опорных поручней у унитаза и раковины; С - дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений; установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к

		упитазу; Г – оборудование кнопкой звонка(в дежурную комнату) и установка графических и предупреждающих знаков безопасности
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для слепых и глухих
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Г-установка визуальных средств информации (указателей, табличек и т.п.)
8	Все зоны и участки	

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016г.

в рамках исполнения Муниципальной целевой программы городского округа «город Избербаш» «Доступная среда на 2016 год».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДУ до ДП-В, «Территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДП-В, «Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) с ДУ до ДП-В, «санитарно-гигиенические помещения» с ДЧ до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Частичная доступность объектов для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «город Избербаш».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата планируется размещение до конца 2016 года на портале «Жить вместе».

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» сентября 2016 г.,
1. Акта обследования объекта: № 48-1 от «06» сентября 2016 г.
2. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «город Избербаш» от «06» сентября 2016 г.